

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система Василеостровского района»  
Библиотека «На Морской»  
СПбГБУК ЦБС Василеостровского района Библиотека «На Морской»**

## **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт): **г. 199226  
Санкт-Петербург, Морская наб., д. 17, пом. 19-Н**

Сведения об Объекте:

**часть здания (помещение) на 1 этаже, 1245,4 кв.м;**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом : **Договор безвозмездного пользования №01-Б006141  
от 23.10.2003 г.;**

Арендодатель (наименование организации): **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Администрация Василеостровского района г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 55**

## **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **Деятельность библиотек и архивов ОКВЭД 91.10**

Наименование предоставляемых услуг: **Библиотечное, библиографическое и  
информационное обслуживание пользователей**

- **предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах,  
библиотечного фонда и информации о нем, справочно-библиографического аппарата,  
в том числе каталогов, картотек, баз данных;**

- **организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий, в т.ч.  
литературных вечеров, встреч, конкурсов, конференций, заседаний клубов по  
интересам, литературных кружков, выставок, выставок-продаж, музейных  
экспозиций, презентаций новых изданий в помещениях Учреждения;**

- **проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию  
деятельности библиотек.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,  
вместимость, пропускная способность): **до 90 человек в день**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного  
возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного  
аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с  
нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся, *Директор СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района Семевская Галина Дмитриевна* с одной стороны, и *представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович*, действующий на основании доверенности №18/01-2, срок действия до 19 февраля 2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да (не соответствует К,О);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да (не соответствуют О,С,Г,У);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствует К,О,С,Г,У);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да (соответствует для К,О,С,Г,У, дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи);*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (соответствует для О,Г,У не соответствует для К,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да (соответствует для К,О,С,Г,У);*
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
    - звуковой информации: *да;*
    - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
  - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*
  - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*

18. На официальном сайте учреждения *СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района»* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://cbs-vo.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» Библиотека «На Морской»*, расположенного по адресу: *г. Санкт-Петербург, Морская наб., д.17, пом.19Н* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	Прилегающая территория не принадлежит организации.	
1.2	<b>К,О,С,Г,У</b>	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.3	<b>К,О,С,Г,У</b>	<b>Приказом № 01-72 от 17.10.2016г.</b> все сотрудники подразделения, занятые обслуживанием посетителей, назначены для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <b>(инструктаж проведен 23.10.2017г.)</b> Провела: <i>Истомина Ирина Владимировна</i> – заведующая библиотекой.	<b>Приказ № 01-72 от 17.10.2016</b>
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	<b><u>У наружного лестничного марша, у пандуса:</u></b> <b><u>Отсутствует</u></b> в визуальном доступном для инвалидов месте,	

		<p>кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуг, тактильная продублирована шрифтом Брайля.</p> <p><b>Отсутствует</b> информационная табличка с номером телефона для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.2	К	<p>На входном узле установлен пандус. Пандус имеет асфальтное покрытие.</p> <p>Второй опорный поручень отсутствует на первом подъёме.</p> <p>Отсутствует тактильная информация.</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Установлен лестничный марш из трёх ступеней. далее площадка, после площадки- лестничный марш из трёх ступеней. Края первой и последней ступени имеют контрастную маркировку. Габариты лестничных маршей и площадки имеют контрастную маркировку. Тактильная информация отсутствует, опорный поручень отсутствует.</p>	
2.4	К,О,С,Г,У	<p>На входном узле, в визуально доступном для инвалидов месте, установлена (на контрастном фоне) кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуг, тактильная продублирована шрифтом Брайля. Установлена информационная табличка с номером телефона <b>352-06-17</b> для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне.</p> <p>Ширина внутренней входной двери не соответствует норме (ширина створки двери), ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p>Завышен порог входной двери. В полу тамбура имеется технологическое углубление для грязевого коврика находящегося в уровне с поверхностью покрытия пола.</p> <p>Габариты тамбура доступны, соответствуют норме.</p> <p>Ширина внутренней входной двери соответствует норме.</p> <p>Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p> <p>Стеклянное полотно двери не имеет контрастной маркировки. Дверная ручка выделена контрастным цветом.</p> <p>В наличии имеется переносной перекатный инвентарный пандус.</p> <p>В тамбуре установлена тактильная мнемосхема помещений СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района библиотека «На Морской». Где указаны габаритные схемы путей движения и функциональных мест.</p> <p>Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».</p>	
2.5	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3</p>	<p><b>Приказ № 01-72 от 17.10.2016</b></p>
3		<p><b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b></p>	

3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске.	
3.2	К,О,С,Г,У	Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход находится на первом этаже.	
3.4	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.3	Приказ № 01-72 от 17.10.2016
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	С	Выделено место для собаки поводыря	
4.2	К,О,С,Г,У	Библиотека располагается на первом этаже здания. Зона целевого назначения предусмотрена на этаже (получение консультаций и справок). Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано этаже учреждения в сопровождении сотрудника (по требованию) Гардероб расположен в вестибюле на первом этаже. Перед дверью, за дверью, на полу нанесена контрастная маркировка. Параметр входной двери гардероба не соответствует нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). В гардеробе находится работник гардероба. Передвижения по коридорам и помещениям доступно. На дверных ручках служебных помещений нанесена информация «входа нет» на контрастном фоне продублирована шрифтом Брайля	
4.3	К,О,С,Г,У	В библиотеке установлено оборудование громкой связи. <b>Отдел обслуживания:</b> Параметр входной не соответствует нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в помещение (при необходимости может быть открыта вторая створка). Дверная ручка имеет контрастную маркировку. Стеклопанель имеет информационную табличку «Отдел обслуживания». Установлена тактильная мнемосхема помещений библиотеки «На Морской». Где указаны габаритные схемы путей движения и функциональных мест. Кафедра предусматривает высоту в соответствии с нормой. Зал оснащён телемонитором.	
4.4	К,О,С,Г,У	<b>Компьютерный зал:</b> Параметр входной не соответствует нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в помещение. Стеклопанель двери имеет информацию. В зале находящиеся компьютерные столы с оборудованием доступны. Кафедра предусматривает высоту в соответствии с нормой.	
4.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 01-72 от 17.10.2016

5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	<b>К,О,С, Г,У</b>	<p>Перед дверью, установлена тактильная информационная табличка с шрифтом Брайля.</p> <p>Установлена тактильная мнемосхема санитарно-гигиенического помещения где указаны функциональные места и их расположение.</p> <p>Установлен откидной поручень около унитаза.</p> <p>На стене установлен поручень. Раковина имеет ограждение.</p> <p>Внутренние размеры санитарно-гигиенического помещения соответствуют нормам.</p> <p>Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения до ремонта или реконструкции помещения не соответствует требованиям для инвалидов.</p>	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	<b>Приказ № 01-72 от 17.10.2016</b>
6.2	<b>К,О,С,Г,У</b>	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://cbs-vo.spb.ru/">http://cbs-vo.spb.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-контактная информация;</li> <li>-информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);</li> <li>- версия сайта для слабовидящих граждан</li> <li>-информация о предоставляемых услугах;</li> <li>-порядок предоставления услуг инвалидам;</li> <li>-условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;</li> <li>- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов</li> </ul>	
6.3	<b>К,О,С,Г,У</b>	<p><b>Приказ № 2-АД от 09.01.2018г:</b></p> <p>назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>методист ОМО Мешкова Татьяна Альбертовна</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.</p>	<b>Приказ № 2-АД от 09.01.2018</b>
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	<p>Маршрут движения к СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района библиотека «На Морской» расположенного по адресу:</p> <p>г. Санкт-Петербург, В.О., Морская наб., д. 17, пом. 19-Н от ближайшей остановки общественного транспорта – 570м.</p> <p>Ближайшая остановка общественного транспорта к СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района находится на: <i>ул.Кораблестроителей.</i></p> <p>Автобус: №7, №151, №128, №158, №100 Троллейбус: № 11</p> <p>Адаптированный пассажирский транспорт к объекту: Автобус: №7, №151, №128, №158, №100 Троллейбус: №11</p> <p>Маршрутное такси №30, № 32, №62, №248 <i>Морская набережная д.19</i> Автобус №158.</p>	

8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	<b>К,О</b>	На придомовой территории многоэтажного жилого дома, в котором размещается организация, имеются возможность парковочного места, необорудованного для инвалидов на личном автотранспорте	

## V. Рекомендации

Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочных мест для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012 - п. 4.2.1. Парковочное место должно быть обозначено знаком 6.4 по ГОСТ 52290-2004 с табличкой 8.17, размещенными на вертикальной опоре. На поверхности парковочного места должна быть нанесена разметка 1.24.3 по ГОСТ 51256-2011 в непосредственной близости от входа в здание СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района Библиотека «На Морской» по адресу: г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 17, пом. 19-Н

Директор СПб ГБУК ЦБС  
Василеостровского района



Семевская Г.Д./

М.П.

Представитель Межрегиональной  
общественной организации «Ассоциация  
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Лебедев В.А. /

М.П.