

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система Василеостровского района»
юношеская библиотека №3 им. Н. Островского
СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района
юношеская библиотека №3 им. Н. Островского**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт):

г. Санкт-Петербург, 17-я линия, д. 14А, пом. 1-Н

Сведения об Объекте:

часть здания (помещение) на 1,2 этаже, 502,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: **нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **Договор безвозмездного пользования №01-Б007453 от 18.02.2011г.;**

Арендодатель (наименование организации): **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Василеостровского района, г. Санкт-Петербург, пр. Большой, д. 55

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Деятельность библиотек и архивов ОКВЭД 91.10**

Наименование предоставляемых услуг: **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей**

- предоставление библиотечных информационных услуг в различных формах и видах, библиотечного фонда и информации о нем, справочно-библиографического аппарата, в том числе каталогов, картотек, баз данных;

- организация культурно-досуговых, просветительских мероприятий, в т.ч. литературных вечеров, встреч, конкурсов, конференций, заседаний клубов по интересам, литературных кружков, выставок, выставок-продаж, музейных экспозиций, презентаций новых изданий в помещениях Учреждения;

- проведение социологических исследований по развитию и прогнозированию деятельности библиотек.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **до 170 чел. в день**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся, *Директор СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района Семевская Галина Дмитриевна* с одной стороны, и *представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович*, действующий на основании доверенности *№18/01-2, срок действия до 19 февраля 2018 г.* с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да, (соответствует К,О);*
2. Пандус стационарный наружный: *да (соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *да (соответствует К);*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (соответствуют О,С,Г,У);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (соответствуют О,С,Г,У);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (соответствует К,О,С,Г,У);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *да;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да (соответствует для К,О,С,Г,У, дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи);*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (соответствует для К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да (соответствует для К,О,С,Г,У);*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: *да;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да*;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения *СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Василеостровского района»* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://cbs-vo.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Василеостровского района» юношеская библиотека №3 им.Н.Островского*, расположенного по адресу: *г. Санкт-Петербург, 17-я линия, д.14А, пом.1Н*

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Прилегающая территория не принадлежит организации.	
1.2	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске. На входном узле, в визуальном доступном для инвалидов месте, установлена (на контрастном фоне) кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуг, тактильная продублирована шрифтом Брайля. Установлена информационная табличка с номером телефона 417-25-23 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного знака «Инвалид» на контрастном фоне.	
1.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 01-72 от 17.10.2016г. все сотрудники подразделения, занятые обслуживанием посетителей, назначены для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом	Приказ № 01-72 от 17.10.2016

		и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (инструктаж проведен 15.02.2017г.) Провела <i>Артемьева Ирина Михайловна</i> – заведующая библиотекой.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К	На входном узле, до входной двери установлен пандус. Доступно. С обратной стороны здания имеется пандус, не принадлежащий библиотеке. (Не доступно, передвижение только с ответственным сотрудником библиотеки.)	
2.2	О,С,Г,У	Перед входной дверью перепад высот в виде ступени. Габариты выделены контрастным цветом.	
2.3	К,О,С,Г,У	Ширина внутренней входной двери соответствует норме. (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. Габариты тамбура доступны, соответствуют норме. В полу тамбура имеется технологическое углубление для грязевого коврика находящегося в уровне с поверхностью покрытия пола. Стеклопанель внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку. Ширина внутренней входной двери соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). В тамбуре установлена тактильная мнемосхема помещений СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района юношеская библиотека №3 им. Н. Островского. Где указаны габаритные схемы путей движения и функциональных мест. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.3	Приказ № 01-72 от 17.10.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске.	
3.2	К,О,С,Г,У	В Вестибюле расположено место для ожидания, отдыха.	
3.3	О,С,Г,У	В холле расположен лестничный марш. Оборудован опорными поручнями. Край первой и последней ступеней лестничного марша имеют контрастную маркировку.	
3.4	К	В холле, для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках, установлен стационарный лестничный подъемник наклонного хода. <i>Vites V65 (Германия)</i>	

		<p>Установлена информационная табличка: <i>По вопросам работы подъемной системы просьба обращаться к сотрудникам библиотеки т. 417-25-23</i> Ведется Журнал обслуживания. Приказом №1-АД от 09.01.2017г.: Назначен сотрудник организации, прошедший обучение на управление подъемником. <i>Ответственный сотрудник:</i> <i>Артемова Ирина Михайловна</i>—заведующая библиотекой. В наличии имеется переносной перекатный инвентарный пандус, переносной приставной инвентарный пандус.</p>	<p>Приказ № 1-АД от 09.01.2018</p>
3.5	К,О,С,Г,У	<p>Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)</p>	
3.6	К,О,С,Г,У	<p>Эвакуационный выход находится на первом, втором этаже. Имеет лестничный марш. Имеется пандус. Установлена пиктограмма: Направление выхода. Установлена напольная вешалка для верхней одежды. Расположено место для ожидания, отдыха. Перед выходом над входной дверью, установлен световой маяк «Выход из помещения».</p>	
3.7	К,О,С,Г,У	<p>Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.3</p>	<p>Приказ № 01-72 от 17.10.2016</p>
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	С	Выделено место для собаки поводья	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Зона целевого назначения предусмотрена на первом, втором этаже (получение консультаций и справок). Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом, втором этаже учреждения в сопровождении сотрудника (по требованию) Гардероб расположен в вестибюле на первом этаже. Параметр входной двери гардероба не соответствует нормам (ширина створки двери). В гардеробе находится работник гардероба. Передвижения по коридорам и помещениям доступно. Пороги на путях движения инвалидов отсутствуют.</p>	
4.3	К,О,С,Г,У	<p>В библиотеке установлено оборудование громкой связи. Второй этаж. Ширина входной двери соответствует норме. (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклопанель входной двери имеет контрастную маркировку. Установлена тактильная мнемосхема помещений СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района юношеская библиотека №3 им. Н. Островского. Где указаны габаритные схемы путей движения и функциональных мест. Установлена Аудиовизуальная информационная система. Обозначается информационной табличкой</p>	
4.4	К,О,С,Г,У	<p>Компьютерный зал: Параметр входной соответствует нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в помещение В зале находящиеся компьютерные столы с оборудованием доступны. Зал оснащён телемонитором. Кафедра предусматривает высоту в соответствии с нормой.</p>	

4.5	К,О,С,Г,У	<p>Зал Абонемент: Параметр входной соответствует нормам (ширина створки двери). Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в помещение. Стойка - кафедра имеет высоту выше нормы. Часть стойки- барьера выдачи книг в абонементе предусматривает высоту в соответствии с нормой. В наличии переносная индукционная система «ИстокА-2» для беспроводной передачи аудио-сигнала в слуховой аппарат с телефонной катушкой (в режиме Т).</p>	
4.6	К,О,С,Г,У	<p>Синий Зал Актовый: Параметр входной двери соответствует нормам. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Зал оборудован большим экраном. Медиа проектором. Места для лиц с дефектом слуха размещены на расстоянии не более 3 м.от источника звука. Установлено пианино. Стоит сцена.</p>	
4.7	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 01-72 от 17.10.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,Г,У	<p>Перед дверью, установлена тактильная информационная табличка с шрифтом Брайля. Установлена тактильная мнемосхема санитарно-гигиенического помещения Где указаны функциональные места и их расположение. Установлен откидной двухсторонний поручень около унитаза. Дверной проем (ширина двери), внутренние размеры санитарно-гигиенического помещения соответствуют нормам. Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения до ремонта или реконструкции помещения соответствует требованиям для инвалидов.</p>	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 01-72 от 17.10.2016
6.2	К,О,С,Г,У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://cbs-vo.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;</p>	

		- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказ № 2-АД от 09.01.2018г: назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>методист ОМО Мешкова Татьяна Альбертовна</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 2-АД от 09.01.2018
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района юношеская библиотека №3 им. Н. Островского расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, В.О., 17-я линия, д. 14А, пом. 1-Н от ближайшей остановки общественного транспорта – 150м. Ближайшая остановка общественного транспорта к СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района находится на: 16 линии. Наземный общественный транспорт: Автобус: № 1, №7, №41, № 128, №152 (остановки «16-я и 17-я линии») Троллейбус: № 10, № 11 по Большому проспекту до остановки «16-я и 17-я линии». Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Автобус: №7 Троллейбус: №10 Подземный общественный транспорт: станция метро « <i>Василеостровская</i> ».	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На прилегающей территории к СПб ГБУК ЦБС «Василеостровского района» Санкт-Петербурга юношеская библиотека №3 им. Н. Островского оборудованы парковочные места для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012 - п. 4.2.1. Парковочное место обозначено знаком 6.4 по ГОСТ 52290-2004 с табличкой 8.17, размещенными на вертикальной опоре.	

V. Рекомендации

Директор СПб ГБУК ЦБС
Василеостровского района



М.П.

Дата

Семевская Г.Д. / Семевская Г.Д./

Представитель Межрегиональной
общественной организации
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров»



М.П.

Дата

Лебедев В.А. / Лебедев В.А. /